

Bartoszyce, dn. 26.06.2017 r.

OT/4796/2017

TE
30.06.17

„WM Warszawska 12”

Ul. Warszawska 12

11-200 Bartoszyce



WARUNKI TECHNICZNE nr WT ZEC 19/2017

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do COWIK, ustala się warunki rozbudowy istniejącego węzła ciepłowniczego o układ podgrzewu ciepłej wody w budynku, położonym przy ul. Warszawskiej 12 na działce nr 7-79/2 w m. Bartoszyce:

1. Miejscem włączenia przedmiotowej rozbudowy węzła ciepłowniczego jest istniejące przyłącze ciepłownicze 2*DN40, dostarczające czynnik grzewczy do przedmiotowego budynku. Włączenia dokonać za pierwszymi zaworami odcinającymi.
2. Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła (odpowiadające łącznej mocy cieplnej 0.093 MW = c.o. 0.058 MW + c.w.u. 0.035 MW i parametrom 110/55°C) wynosi 1.45 t/h.
3. W węzłach ciepłowniczych należy stosować wymienniki ciepła.
4. Urządzenie regulujące temperaturę c.w.u. oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy należy zainstalować na wysokoparametrowym przewodzie powrotnym za pierwszym zaworem odcinającym (po stronie węzła). Opór przyłącza i węzła nie powinien przekraczać 0.10 MPa.
5. Nośnikiem ciepła jest woda o parametrach zmiennych w zależności od temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym – maksymalnie 110/55°C i stałych poza sezonem grzewczym 70/35°C dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej, parametry obliczeniowe wewnętrznej instalacji c.o. przyjmować 65/45°C lub niższe.
6. Wszystkie etapy projektowania podlegają uzgodnieniu z COWIK. Należy uzgodnić z COWIK projekty budowlane rozbudowy węzła ciepłowniczego i wewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z obliczeniem zapotrzebowania ciepła. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w „COWIK”. W dokumentacji należy jednoznacznie określić wielkość mocy zamówionej.
7. Warunkiem dostawy ciepłej wody jest podpisanie aneksu do obecnie obowiązującej umowy sprzedaży ciepła.
8. Okres ważności warunków technicznych wygasa po dwóch latach od daty ich wydania.
9. Podstawa prawna: Ustawa z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 ze zm.), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007 r. w sprawie szczeg. warunków funkcjonowania systemów ciepłown. (Dz. U. nr 16, poz. 92), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 17.09.2010 r. w sprawie szczeg. zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. nr 194, poz. 1291).

GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Paweł Kobuszewski

PROKURENT

mgr inż. Mariusz Milaniuk